

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τηλ : 2251350606
Πληροφορίες: Ε. Σάκκης

Μυτιλήνη 6/7/2017
Αρ. Πρωτ.: 39027

Θέμα: Επισημάνσεις – διόρθώσεις για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι στην μελέτη του Δήμου Λέσβου αρ. 65/2017 και τίτλο «Προμήθεια Υλικών Για Την Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας», :

-Λανθασμένα αναφέρεται η προβλεπόμενη προς προμήθεια αντλία πυρόσβεσης ως «Αντλία Πετρελαίου Πυρόσβεσης Υψηλής Πίεσης» αντί του ορθού «**Βενζινοκίνητη Αντλία Πυρόσβεσης Υψηλής Πίεσης**». Κατά τα άλλα ισχύουν οι δοθείσες τεχνικές προδιαγραφές του παραπάνω είδους.

-Η ύπαρξη προστομίου για τον **ΑΥΛΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ STORZ –25, είναι προαιρετική.**

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η διάμετρος του Εύκαμπτου Σωλήνα Σπιράλ Πετρελαίου Μπλε είναι **1 και ½ ίντσες.**

Ο Προϊστάμενος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Σάκκης Ευστράτιος