


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



ΘΕΜΑ: Διευκρίνιση σχετικά με τη δημοπράτηση έργου με τίτλο: «

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη ΠΑΡΑΞΕΛΗ 09-10-2020.

Σας ενημερώνουμε διευκρινίζεται ότι στην Τεχνική Περιγραφή αναγράφηκε από παραδρομής "Επίσης θα φέρει ακροκιβώτιο εισαγωγής που θα προσαρμόζεται στο σωλήνα Φ89mm και σε ύψος ίδιο με τη χυτοσίδηρο βάση". Η διάμετρος του ιστού είναι Φ102mm και δεν έχει χυτοσίδηρο βάση αλλά διακοσμητική ποδιά.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

