



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μυτιλήνη 02/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 34939

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη

Ταχ. Κωδ: 811 00

Πληροφορίες: Π. Αράμβογλου

Τηλ: 2251350565

Fax: 2251350510

e-mail: aramboglou@gmail.com

Θέμα: Παράταση ημερομηνίας παραλαβής προσφορών της αριθμ. 33728/20-10-2020 διακήρυξης για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δημοτικού φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μυτιλήνης».

Σας γνωρίζουμε ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών της ανωτέρω διακήρυξης είναι 10/11/20, λόγω ανάγκης γνωστοποίησης των παρακάτω διευκρινήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5.α. του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινήσεων» της διακήρυξης, καθώς και την σχετική εισήγηση του Τμήματός μας προς την Οικονομική Επιτροπή.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Τα προς προμήθεια υλικά, με τις επιθυμητές ποσότητες και τις (μέγιστες) τιμές τους, είναι αυτά που αναφέρονται στη Μελέτη και δη στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό αυτής.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες φυσικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Μελέτης και της Διακήρυξης, περιέχουν τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις για κάθε είδος υλικού που προορίζεται για προμήθεια.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

α. (Τμήμα 1 / Ομάδα 1 / Άρθρο 1) "Ντουί E27 για φωτιστικά δρόμου (μονοκόμματα πορσελάνης"

- οι Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν και στα δύο μεγέθη ντουί (E27 & E40). Ζητάμε μόνο **E27**, όπως αναφέρεται

β. (Τμήμα 1 / Ομάδα 2 / Άρθρο 3 (μοναδικό))

- Το σωστό είναι **50 τεμάχια προς 100,00€/τεμ**, ήτοι σύνολο 5.000,00€

γ. (Τμήμα 1 / Ομάδα 3 / Άρθρο 4) "Λαμπτήρας LED 15 W" :

- οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρουν "ενεργειακής κλάσης A++" αντί του ορθού "**A+**"

- οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρουν "μέσο χρόνο ζωής 15.000h" αντί του ορθού "**40.000h**"

- θερμοκρασία **3000K** γίνεται αποδεκτή (κατ' εφαρμογή του "περίπου 2700K" που αναφέρεται στις Προδιαγραφές)

δ. (Τμήμα 1 / Ομάδα 3 / Άρθρο 7) "Λαμπτήρας Νατρίου 100 W (E27)"

- ο λαμπτήρας θα είναι **100W, χωρίς εκκινήτη** (αντί του "με εσωτερικό εναυστήρα - εκκινήτη" των Προδιαγραφών)

- ο κάλυκας (ντουί) θα είναι **E40** (αντί E27 των Προδιαγραφών και του Αναλυτικού Προϋπολογισμού)

ε. (Τμήμα 1 / Ομάδα 3 / Άρθρο 9) "Λαμπτήρας οικονομίας compact PL 26W, 2 ακίδες"

- όπως αναφέρεται στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό, ζητάμε PL 26W **2-pin**. Η αναφορά του E27 συγχρόνως με τις ακίδες (στις Τεχνικές Προδιαγραφές) είναι εσφαλμένη

στ. Σχετικά με την απαίτηση για προσκόμιση βεβαίωσης, συμπληρωματικά της αναφοράς των σχετικών προμηθειών που παρείχατε σε δημόσιους φορείς κατά την τελευταία ζετία, ζητείται να

προσκομίσετε από τους ίδιους φορείς (Αναθέτουσες) βεβαίωση πλήρους συμμόρφωσής των υλικών που προμηθεύτηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές τους και βαθμό ικανοποίησής των (Αναθετουσών) από τα υλικά αυτά.

η. Σχετικά με τη βεβαίωση για καταλληλότητα για χρήση σε εξωτερικό χώρο: είτε επίσημο πιστοποιητικό του βαθμού στεγανότητας (IP) είτε υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο, σε επίσημη γλώσσα (Ελληνικά, Αγγλικά, ή επίσημη μετάφρασή του σε κάποια από αυτές)

Δείγματα απαιτούνται για όλα τα είδη της ομάδας 3 του τμήματος 1 και για τα είδη των γραμμών 10, 11, 12 της ομάδας 1 του τμήματος 2.

Η Αν. Δ/τρια Οικ/κών

Ουρανία Κιουβρέκη