

**ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ**  
*Τεύχος Υπολογισμών Εγκατάστασης*

<b>Εργοδότης</b>	: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
	:
	:
<b>Έργο</b>	: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
	: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
	:
<b>Θέση</b>	:
	:
<b>Ημερομηνία</b>	:
<b>Μελετητές</b>	: 4-11-2024
	: ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
	:
<b>Παρατηρήσεις</b>	:
	:

## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έγινε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο **ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις"**, χρησιμοποιώντας και τα ακόλουθα βοηθήματα:

- α) *Electrical Installations handbook, Vol 1 & 2, SIEMENS*
- β) *Κανονισμοί Ηλεκτρικών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων*
- γ) *Κανονισμοί ΔΕΗ*
- δ) *Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκ/κών εγκαταστάσεων και Δικτύων, Δ. Τσανάκα*
- ε) *Τεχνικό Εγχειρίδιο FULGOR*
- στ) *Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μ. Μόσχοβιτς*

## 2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

### (α) Βασικές σχέσεις:

$$U = I \times R \quad (\text{νόμος του } \Omega\mu)$$

$$W = I^2 \times R \times t \quad (\text{θερμότητα ρεύματος})$$

$$R = \frac{2 \cdot l}{K \times A} \quad (\text{Αντίσταση Κυκλώματος})$$

$$P = U \times I \quad (\text{ισχύς στο συνεχές ρεύμα})$$

$$P = U \times I \times \cos\phi \quad (\text{ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό})$$

$$P = 1.73 \times U \times I \times \cos\phi \quad (\text{ισχύς στο τριφασικό})$$

### (β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

#### (β1) Πτώση τάσης u (V)

##### - Μονοφασικό

$$u = 2 \times \left( \frac{\cos\phi}{K \times A} + \omega \times L \times \sin\phi \right) \times I \times l$$

##### - Τριφασικό

$$u = 1.73 \times \left( \frac{\cos\phi}{K \times A} + \omega \times L \times \sin\phi \right) \times I \times l$$

όπου:

- U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3 αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών
- u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος
- I: Ενταση ρεύματος σε A
- R: Αντίσταση σε  $\Omega\mu$
- W: Ενέργεια σε W x s
- P: Ισχύς σε W
- K: Αγωγιμότητα
- $\cos\phi$ : συντελεστής Ισχύος

- A: Διατομή καλωδίου σε mm<sup>2</sup>
- l: Μήκος της γραμμής σε m
- t: χρονική διάρκεια σε s
- L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε H/m ( $\omega=2\pi f$ ,  $f=50$  Hz)

### (β2) Διατομή A (mm<sup>2</sup>)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο από το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτόχρονα η προκύπτουσα πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το μέσο όδευσης, η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας.

### (β3) Όργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

- Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής
- Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου

### (β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

$$I = \frac{0.115 A}{\sqrt{t}}$$

όπου I σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:

$$I = \frac{V}{Z}$$

όπου Z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και την σχέση  $I = (\sqrt{3} V)/2Z$  που ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος.

## 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα αποτελέσματα των γραμμών του δικτύου παρουσιάζονται πινακοποιημένα με τις ακόλουθες στήλες:

- Τμήμα Γραμμής
- Μήκος Γραμμής (m)
- Φορτίο (kw)
- Είδος Φορτίου
- Cosφ
- Φάση
- Πτώση Τάσης (V)
- Διατομή Καλ. (mm<sup>2</sup>)
- Ασφάλεια (A)

Επίσης, για κάθε πίνακα της εγκατάστασης πραγματοποιείται αναλυτικός υπολογισμός, με αποτελέσματα που εμφανίζονται όπως ακολούθως:

Στο επάνω μέρος εμφανίζεται πινακάκι με τις ακόλουθες στήλες:

- Είδος Φορτίου
- Εγκατ. Πραγμ. Ισχύς (kw)
- Cosφ (KVxA)
- Εγκατ. Φαιν. Ισχύς (KVxA)
- Ετεροχρονισμός
- Μέγιστη πιθανή ζήτηση

Τα στοιχεία αυτά αναγράφονται ανά είδος φορτίου (συγκεντρωτικά) και στο κάτω μέρος αναγράφεται το σύνολο της μέγιστης πιθανής ζήτησης. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αναγράφονται πιο κάτω τα εξής:

- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΑΣΕΩΝ R S T
- Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
- Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης
- Ενταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)
- Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ενταση (A)
- ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
- Λόγω Εφεδρείας (%)
- Λόγω Κινητήρων (A)
- Λόγω Εναυσης Λαμπτήρων (A)
- ΤΕΛΙΚΟ ΡΕΥΜΑ (A)
- τύπος καλωδίου
- επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου σε Κ.Σ. (A)
- συντελεστής διόρθωσης
- επιτρεπόμενο ρεύμα καλωδίου (A)
- Γενικός Διακόπτης (A)
- Ασφάλεια ή Αυτ. Διακόπτης (A)
- Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm<sup>2</sup>)
- Βαθμός Προστασίας πίνακα

Στοιχεία Δικτύου	
Φασική Τάση Δικτύου (V)	230
Υλικό αγωγών	Χαλκός
Συντελεστής Αγωγιμότητας (S m/mm <sup>2</sup> Ω)	56

## Δίκτυο Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα Δικτύου	Μήκος Γραμμής (m)	Φορτίο Γραμμής (KW)	Είδος Φορτίου	CosΦ	Φάση	Πτώση Τάσης (V)	Είδος Γραμμής	Επιθ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Υπολ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Μέγιστη Ασφάλεια (A)
B.Π	8	3.251	Πίνακας	0.993	1		1		6	25
B.1	12	0.144	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	1	0.179	1		1.5	10
B.2	10	2	Κύκλωμα πριζών	1	1	1.242	1		2.5	16
B.3	2	2	Κύκλωμα πριζών	1	1	0.248	1		2.5	16
B.4	8	1	Αντλία πιεστικού ύδρευσι	0.87	1	0.497	1		2.5	16
Γ.Π	35	2.551	Πίνακας	0.999	2		1		6	25
Γ.1	5	0.03	Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας	1	2	0.016	1		1.5	10
Γ.2	5	0.2	Αξονικός ανεμιστήρας	0.87	2	0.104	1		1.5	10
Γ.3	12	0.088	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	2	0.109	1		1.5	10
Γ.4	14	1.8	Κύκλωμα πριζών	1	2	1.565	1		2.5	16
Γ.5	12	0.2	Αξονικός ανεμιστήρας	0.87	2	0.248	1		1.5	10
Γ.6	1	1.5	Κύκλωμα πριζών	1	2	0.093	1		2.5	16
Γ.7	7	1	Κύκλωμα πριζών	1	2	0.435	1		2.5	16
A.Π	30	37.19	Πίνακας	0.982	123		3		25	80
A.B	8	3.251	Πίνακας	0.993	1	0.673	1		6	25
A.Γ	35	2.551	Πίνακας	0.999	2	2.311	1		6	25
A.1	40	0.324	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	1.342	1		1.5	10
A.2	32	0.324	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	1.073	1		1.5	10
A.3	20	0.144	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	0.298	1		1.5	10
A.4	45	0.288	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	1.342	1		1.5	10
A.5	12	0.108	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	0.134	1		1.5	10
A.6	45	0.180	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	0.839	1		1.5	10
A.7	55	0.432	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	2.460	1		1.5	10
A.8	80	0.90	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	7.453	1		1.5	10
A.9	45	0.216	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	1.006	1		1.5	10
A.10	15	0.108	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	3	0.168	1		1.5	10
A.12	45	1	Κύκλωμα πριζών	1	3	2.795	1		2.5	16
A.13	40	1	Κύκλωμα πριζών	1	3	2.484	1		2.5	16
A.14	30	0.06	Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας	1	2	0.186	1		1.5	10
A.15	42	1	Κύκλωμα πριζών	1	2	2.609	1		2.5	16
A.16	17	1	Κύκλωμα πριζών	1	1	1.056	1		2.5	16
A.17	15	1	Κύκλωμα πριζών	1	3	0.932	1		2.5	16
A.18	6	1	Κύκλωμα πριζών	1	2	0.373	1		2.5	16
A.19	8	1	Κύκλωμα πριζών	1	1	0.497	1		2.5	16
A.20	14	1	Κύκλωμα πριζών	1	3	0.870	1		2.5	16
A.21	7	2	Πλυντήριο πιάτων	0.88	2	0.870	1		2.5	16
A.22	7	4	Κουζίνα μονοφασική	1	1	0.725	1		6	25
A.23	35	1	Κύκλωμα πριζών	1	3	2.174	1		2.5	16
A.24	35	1	Κύκλωμα πριζών	1	3	2.174	1		2.5	16
A.26	5	3	Ταχυθερμαντήρας	1	2	0.932	1		2.5	16
A.27	65	0.180	Τροφοδότηση FCU	1	3	0.727	1		2.5	16
A.28	65	0.18	Τροφοδότηση FCU	1	3	0.727	1		2.5	16
A.29	15	6	Heat - pump (αντλία θερ.)	0.87	123	1.023	3		4	20
A.30	15	6	Heat - pump (αντλία θερ.)	0.87	123	1.023	3		4	20

Τμήμα Δικτύου	Μήκος Γραμμής (m)	Φορτίο Γραμμής (KW)	Είδος Φορτίου	CosΦ	Φάση	Πτώση Τάσης (V)	Είδος Γραμμή	Επιθ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Υπολ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Μέγιστη Ασφάλεια (A)
A.32	16	1.5	Στεγνωτήρας χειρών	1	3	1.491	1		2.5	16
A.33	10	1.5	Στεγνωτήρας χειρών	1	3	0.932	1		2.5	16
A.34	22	4	Θερμοσίφωνας	1	1	3.416	1		4	20
A.35	25	0.2	Αξονικός ανεμιστήρας	0.87	2	0.518	1		1.5	10

## Υπολογισμοί Ηλεκτρικής Εγκατάστασης

Τμήμα Δικτύου	Μήκος Γραμμής (m)	Φορτίο Γραμμής (KW)	Είδος Φορτίου	CosΦ	Είδος Καλωδίου	Αριθ. Παράλ. Καλ.	Υπολ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Επιθ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Επιτρ. Ρεύμα Κ.Σ.	Συντ. Διορθ.
B.Π	8	3.251	Πίνακας	0.993	J1VV-U		6		31.00	0.964
B.1	12	0.144	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
B.2	10	2	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
B.3	2	2	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
B.4	8	1	Αντλία πιεστικού ύδρευσι	0.87	H07V-U (UK		2.5		19.50	0.964
Γ.Π	35	2.551	Πίνακας	0.999	J1VV-R		6		31.00	0.964
Γ.1	5	0.03	Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας	1	H07V-U (UK		1.5		14.50	0.964
Γ.2	5	0.2	Αξονικός ανεμιστήρας	0.87	H07V-U (UK		1.5		14.50	0.964
Γ.3	12	0.088	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
Γ.4	14	1.8	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
Γ.5	12	0.2	Αξονικός ανεμιστήρας	0.87	H07V-U (UK		1.5		14.50	0.964
Γ.6	1	1.5	Κύκλωμα πριζών	1	H07V-U (UK		2.5		19.50	0.964
Γ.7	7	1	Κύκλωμα πριζών	1	H07V-U (UK		2.5		19.50	0.964
A.Π	30	37.19	Πίνακας	0.982	XLPE/PVC		25		89.00	0.976
A.B	8	3.251	Πίνακας	0.993	J1VV-U		6		31.00	0.964
A.Γ	35	2.551	Πίνακας	0.999	J1VV-R		6		31.00	0.964
A.1	40	0.324	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.2	32	0.324	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.3	20	0.144	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.4	45	0.288	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.5	12	0.108	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.6	45	0.180	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.7	55	0.432	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.8	80	0.90	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.9	45	0.216	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.10	15	0.108	Κύκλωμα φωτισμού	0.95	A05VV-U		1.5		13.50	0.964
A.12	45	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.13	40	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.14	30	0.06	Τροφ.φωτισμ.ασφαλείας	1	H07V-U (UK		1.5		14.50	0.964
A.15	42	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.16	17	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.17	15	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.18	6	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.19	8	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.20	14	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.21	7	2	Πλυντήριο πιάτων	0.88	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.22	7	4	Κουζίνα μονοφασική	1	A05VV-U		6		31.00	0.964
A.23	35	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.24	35	1	Κύκλωμα πριζών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.26	5	3	Ταχυθερμαντήρας	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.27	65	0.180	Τροφοδότηση FCU	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.28	65	0.18	Τροφοδότηση FCU	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.29	15	6	Heat - pump (αντλία θερ.)	0.87	J1VV-U		4		23.00	0.964
A.30	15	6	Heat - pump (αντλία θερ.)	0.87	J1VV-U		4		23.00	0.964



Επιτρ. Ρεύμα (A).	Μέγιστη Ασφάλεια (A)	Ρεύμα Γραμμής (A)
29.88	25	20.09
13.01	10	0.659
17.35	16	8.696
17.35	16	8.696
18.80	16	4.998
29.88	25	22.22
13.98	10	0.130
13.98	10	1.000
13.01	10	0.403
17.35	16	7.826
13.98	10	1.000
18.80	16	6.522
18.80	16	4.348
86.86	80	68.70
29.88	25	20.09
29.88	25	22.22
13.01	10	1.483
13.01	10	1.483
13.01	10	0.659
13.01	10	1.318
13.01	10	0.494
13.01	10	0.824
13.01	10	1.977
13.01	10	4.119
13.01	10	0.989
13.01	10	0.494
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
13.98	10	0.261
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
17.35	16	9.881
29.88	25	17.39
17.35	16	4.348
17.35	16	4.348
17.35	16	13.04
17.35	16	0.783
17.35	16	0.783
22.17	20	9.995
22.17	20	9.995

Τμήμα Δικτύου	Μήκος Γραμμής (m)	Φορτίο Γραμμής (KW)	Είδος Φορτίου	CosΦ	Είδος Καλωδίου	Αριθ. Παράλ. Καλ.	Υπολ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Επιθ. Διατομή (mm <sup>2</sup> )	Επιτρ. Ρεύμα Κ.Σ.	Συντ. Διορθ.
A.32	16	1.5	Στεγνωντήρας χειρών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.33	10	1.5	Στεγνωντήρας χειρών	1	A05VV-U		2.5		18.00	0.964
A.34	22	4	Θερμοσίφωνας	1	J1VV-U		4		24.00	0.964
A.35	25	0.2	Αξονικός ανεμιστήρας	0.87	H07V-U (UK		1.5		14.50	0.964

Επιτρ. Ρεύμα (A).	Μέγιστη Ασφάλεια (A)	Ρεύμα Γραμμής (A)
17.35	16	6.522
17.35	16	6.522
23.14	20	17.39
13.98	10	1.000

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα : Β.Π  
Ονομα Πίνακα : ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Β

Είδος Φορτίου	Εγκατεστημένη Ισχύς (kW)	CosΦ	Φαινόμενη Ισχύς (kVA)	Ετερο χρονι σμός	Μέγιστη Ζήτηση (kVA)
Κύκλωμα φωτισμού	0.14	0.95	0.15	1	0.15
Κύκλωμα πριζών	4.00	1.00	4.00	0.6	2.40
Αντλία πιεστικού ύδρε	1.00	0.87	1.15	0.7	0.80
ΣΥΝΟΛΑ	5.14	0.99	5.18		3.27

Κατανομή Φάσεων		
L1 (KVA)	:	5.18
L2 (KVA)	:	
L3 (KVA)	:	
Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)	:	22.52
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης	:	0.63
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)	:	4.75
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)	:	14.24
Προσαυξήσεις		
Λόγω Εφεδρείας (%)	:	6
Λόγω Κινητήρων (A)	:	5
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)	:	
Τελικό Ρεύμα (A)	:	20.09
Τύπος Καλωδίου	:	J1VV-U
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)	:	31.00
Τρόπος τοποθέτησης	:	Εντοιχισμένο σε σωλήνα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	:	33
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας	:	0.964
Οδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα		
Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων	:	1
Συντελεστής ομαδοποίησης	:	1.000
Συντελεστής Διόρθωσης	:	0.964
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)	:	29.88
Επιλέγεται		
Γενικός Διακόπτης (A)	:	40
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)	:	25
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)	:	6.00
Βαθμός Προστασίας Πίνακα	:	IP
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα	:	Όχι

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα		: Γ.Π			
Όνομα Πίνακα		: ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ Γ			
Είδος Φορτίου	Εγκατεστημένη Ισχύς (kW)	CosΦ	Φαινόμενη Ισχύς (kVA)	Ετερο χρονι σμός	Μέγιστη Ζήτηση (kVA)
Τροφ. φωτισμ. ασφαλεί	0.03	1.00	0.03	1	0.03
Αξονικός ανεμιστήρας	0.40	0.87	0.46	0.7	0.32
Κύκλωμα φωτισμού	0.09	0.95	0.09	1	0.09
Κύκλωμα πριζών	4.30	1.00	4.30	0.5	2.15
ΣΥΝΟΛΑ	4.82	1.00	4.82		2.55

Κατανομή Φάσεων			
L1 (KVA)	:		
L2 (KVA)	:		4.82
L3 (KVA)	:		
Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)		:	20.98
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης		:	0.53
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)		:	3.70
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)		:	11.11
Προσαυξήσεις			
Λόγω Εφεδρείας (%)	:		10
Λόγω Κινητήρων (A)	:		
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)	:		10
Τελικό Ρεύμα (A)		:	22.22
Τύπος Καλωδίου		:	J1VV-R
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)		:	31.00
Τρόπος τοποθέτησης	:	Εντοιχισμένο σε σωλήνα	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	:		33
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας	:		0.964
Όδευση : Σε επιφάνεια δομικού υλικού, επίτοιχα γυμνά ή σε σωλήνα, εντοιχισμένα γυμνά ή σε σωλήνα			
Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων	:		1
Συντελεστής ομαδοποίησης	:		1.000
Συντελεστής Διόρθωσης	:		0.964
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)	:		29.88
Επιλέγεται			
Γενικός Διακόπτης (A)	:		40
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)	:		25
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)	:		6.00
Βαθμός Προστασίας Πίνακα	:		IP
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα	:		Όχι

Ανάλυση Φορτίου Πίνακα : Α.Π  
Ονομα Πίνακα :

Είδος Φορτίου	Εγκατεστημένη Ισχύς (kW)	CosΦ	Φαινόμενη Ισχύς (kVA)	Ετερο χρονι σμός	Μέγιστη Ζήτηση (kVA)
Κύκλωμα φωτισμού	3.26	0.95	3.43	0.8	2.74
Κύκλωμα πριζών	18.30	1.00	18.30	0.3	5.49
Αντλία πιεστικού ύδρε	1.00	0.87	1.15	1	1.15
Τροφ.φωτισμ.ασφαλεί	0.09	1.00	0.09	0.5	0.05
Αξονικός ανεμιστήρας	0.60	0.87	0.69	0.8	0.55
Πλυντήριο πιάτων	2.00	0.88	2.27	1	2.27
Κουζίνα μονοφασική	4.00	1.00	4.00	1	4.00
Χλωριωτής πισίνας	3.00	1.00	3.00	1	3.00
Τροφοδότηση FCU	0.36	1.00	0.36	0.6	0.22
Heat - pumr (αντλία θ	12.00	0.87	13.79	1	13.79
Στεγνωτήρας χειρών	3.00	1.00	3.00	0.6	1.80
Θερμοσίφοντας	4.00	1.00	4.00	1	4.00
ΣΥΝΟΛΑ	51.61	0.98	52.54		37.87

Κατανομή Φάσεων		
L1 (KVA)	:	19.36
L2 (KVA)	:	16.50
L3 (KVA)	:	16.71
Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)	:	84.17
Συνολικός Συντελεστής Ζήτησης	:	0.72
Ένταση για Ισοκατανομή Φάσεων (A)	:	54.88
Πιθανή Μέγιστη Εμφανιζόμενη Ένταση (A)	:	60.67
Προσαυξήσεις		
Λόγω Εφεδρείας (%)	:	5
Λόγω Κινητήρων (A)	:	0
Λόγω Έναυσης Λαμπτήρων (A)	:	5
Τελικό Ρεύμα (A)	:	68.70
Τύπος Καλωδίου	:	XLPE/PVC
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου σε Κ.Σ (A)	:	89.00
Τρόπος τοποθέτησης	:	Εντοιχισμένο σε σωλήνα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	:	33
Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας	:	0.976
Όδευση : Χωρίς Διόρθωση		
Πλήθος κυκλωμάτων - πολυπολικών καλωδίων	:	1
Συντελεστής ομαδοποίησης	:	1.000
Συντελεστής Διόρθωσης	:	0.976
Επιτρεπόμενο Ρεύμα Καλωδίου (A)	:	86.86
Επιλέγεται		
Γενικός Διακόπτης (A)	:	80
Ασφάλεια ή Αυτόματος Διακόπτης (A)	:	80
Τροφοδοτικό Καλώδιο (mm²)	:	25.00
Βαθμός Προστασίας Πίνακα	:	IP
Ενσωματωμένος σε άλλο Πίνακα	:	Όχι

Έλεγχος Καλωδίων

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται καλώδια

Έλεγχος Οργάνων Προστασίας

Δεν υπάρχουν γραμμές που δεν υπολογίζονται όργανα προστασίας

## Πτώση Τάσης στις Γραμμές του Δικτύου

Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->B.1 :	0.852	V ( 0.370%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->B.2 :	1.915	V ( 0.833%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->B.3 :	0.921	V ( 0.400%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->B.4 :	1.170	V ( 0.509%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->Γ.1 :	2.327	V ( 1.012%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->Γ.2 :	2.415	V ( 1.050%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->Γ.3 :	2.420	V ( 1.052%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->Γ.4 :	3.876	V ( 1.685%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->Γ.5 :	2.559	V ( 1.113%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->Γ.6 :	2.404	V ( 1.045%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->Γ.7 :	2.746	V ( 1.194%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.1 :	1.342	V ( 0.583%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.2 :	1.073	V ( 0.467%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.3 :	0.298	V ( 0.130%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.4 :	1.342	V ( 0.583%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.5 :	0.134	V ( 0.058%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.6 :	0.839	V ( 0.365%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.7 :	2.460	V ( 1.070%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.8 :	7.453	V ( 3.240%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.9 :	1.006	V ( 0.437%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.10 :	0.168	V ( 0.073%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.12 :	2.795	V ( 1.215%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.13 :	2.484	V ( 1.080%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.14 :	0.186	V ( 0.081%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.15 :	2.609	V ( 1.134%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.16 :	1.056	V ( 0.459%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.17 :	0.932	V ( 0.405%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.18 :	0.373	V ( 0.162%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.19 :	0.497	V ( 0.216%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.20 :	0.870	V ( 0.378%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.21 :	0.870	V ( 0.378%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.22 :	0.725	V ( 0.315%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.23 :	2.174	V ( 0.945%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.24 :	2.174	V ( 0.945%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.26 :	0.932	V ( 0.405%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.27 :	0.727	V ( 0.316%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.28 :	0.727	V ( 0.316%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.29 :	1.023	V ( 0.257%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.30 :	1.023	V ( 0.257%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.32 :	1.491	V ( 0.648%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.33 :	0.932	V ( 0.405%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.34 :	3.416	V ( 1.485%)
Πτώση τάσης στη γραμμή	A-->A.35 :	0.518	V ( 0.225%)

Δυσμενέστερη γραμμή                      A-->A.8 :                      7.453    V ( 3.240%)



**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

**Εργοδότης** : ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
 :  
 :  
**Έργο** : ΑΝΕΓΕΡΣΗ 7ου ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  
 : ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
 :  
**Θέση** :  
 :  
**Ημερομηνία :**  
**Μελετητής** : 4-11-2024  
 : ΤΖΙΤΖΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
 :  
**Παρατηρήσεις** :  
 :

**0. Γενικά**

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων και πρόκειται να κατασκευασθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο **ΕΛΟΤ HD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις"** και τις απαιτήσεις της Δ.Ε.Η.

**1. Τροφοδοσία Δ.Ε.Η. - Μετρητές**

Η τροφοδοσία θα γίνει από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. 230/400 V-50Hz. Στον χώρο που φαίνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν τα μπαροκιβώτια και οι μετρητές. Προβλέπεται ένας μετρητής για κάθε ιδιοκτησία και ένας επιπλέον μετρητής για τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι μετρητές θα έχουν άμεση γείωση η οποία θα συνδεθεί μέσω αγωγού γείωσης με την θεμελιακή γείωση του κτιρίου. Η είσοδος του καλωδίου της Δ.Ε.Η. και ο τρόπος μηχανικής προστασίας του θα υποδειχθούν από την Δ.Ε.Η.

**2. Καλωδιώσεις-Σωληνώσεις.**

**α.** Οι παροχές των πινάκων θα γίνουν με καλώδια J1VV-R ή J1VV-U ή A05VV-R ή A05VV-U και όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή θα χρησιμοποιούνται χαλυβδοσωλήνες.

**β.** Όπου η εγκατάσταση είναι χωνευτή και όχι στεγανή θα χρησιμοποιηθούν καλώδια H07V-U ή H07V-R μέσα σε πλαστικούς σωλήνες. Αντίστοιχα, όπου η εγκατάσταση είναι στεγανή (χωνευτή η ορατή) θα χρησιμοποιηθούν καλώδια A05VV-R ή A05VV-U ή H07V-U ή H07V-R και χαλυβδοσωλήνες. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίων H07V-U ή H07V-R οι χαλυβδοσωλήνες θα έχουν εσωτερική μόνωση. Σαν στεγανοί χώροι θεωρούνται μεταξύ των άλλων χώροι υγιεινής, λεβητοστάσιο, κλπ.

**γ.** Ειδικά όταν η εγκατάσταση είναι ενσωματωμένη στο μπετόν, θα χρησιμοποιηθούν πλαστικοί σωλήνες τύπου HELIFLEX.

**δ.** Τα μεγέθη των σωλήνων, ανάλογα με την διατομή του καλωδίου, δίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Καλώδια	Σωλήνας
3x1.5 mm	Φ 13.5mm
3x2.5 mm, 5x1.5 mm	Φ 16 mm
3x4 mm, 5x2.5 mm	Φ 21 η Φ 23mm
3x6 mm, 5x4 mm	Φ 21 η Φ 23mm
3x10 mm, 5x6 mm	Φ 29mm

3x16 mm, 5x10 mm

Φ 36mm

Για μεγαλύτερες διατομές καλωδίων θα χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες ή και υδραυλικοί πλαστικοί σωλήνες για διαδρομές στο έδαφος.

ε. Όλες οι γραμμές θα φέρουν αγωγό γείωσης.

στ. Οι οριζόντιες διαδρομές σωληνώσεων θα βρίσκονται κατά το δυνατόν σε ύψος μεγαλύτερο από 2.5 m.

ζ. Για τις γραμμές φωτισμού τα καλώδια θα έχουν διατομή 1.5 mm, ενώ για τις αντίστοιχες ρευματοδοτών, διατομή 2.5 mm.

### 3. Πίνακες διανομής

Οι πίνακες διανομής θα είναι μεταλλικοί προστασίας IP54 ή εναλλακτικά μονοφασικοί (η τριφασικοί) τυποποιημένοι πίνακες από θερμοπλαστικό υλικό. Κάθε πίνακας θα φέρει ξεχωριστές μπάρες φάσεων, ουδέτερου και γείωσης. Μεταξύ των άλλων, ο πίνακας θα περιλαμβάνει:

- Γενικές συντηκτικές ασφάλειες.
- Γενικό διακόπτη.
- Ηλεκτρονόμο διαφυγής 30mA.
- Αναχωρήσεις σύμφωνα με το σχέδιο πινάκων.

### 4. Προσωρινή παροχή

Η προσωρινή παροχή θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 75,76,77 του 1073/81 Π.Δ/τος μερίμνη του ιδιοκτήτη και με ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.

Τα άρθρα αυτά προβλέπουν η προσωρινή παροχή να είναι τοποθετημένη σε στεγανό μεταλλικό κουτί καλά γειωμένο το οποίο να φέρει κλειδαριά, ώστε να ασφαλίζεται κατά τις μη εργάσιμες ώρες, με μέριμνα του ιδιοκτήτη.

Επίσης προβλέπεται και θα τοποθετηθεί οπωσδήποτε αυτόματος προστατευτικός διακόπτης διαφυγής (διαφορικής προστασίας-αντιηλεκτροπληξιακός αυτόματος). Προτού η παροχή αυτή χρησιμοποιηθεί, θα κληθεί για έλεγχο ο επιβλέπων μηχανικός, άλλως ουδεμία ευθύνη θα φέρει σε περίπτωση ατυχήματος. Οι μπαλαντέζες που θα χρησιμοποιηθούν να φέρουν αγωγό γείωσης, έστω και αν τροφοδοτούν εργαλεία που δεν απαιτούν γείωση. Ο τρόπος που θα απλώνονται να είναι τέτοιος ώστε να αποκλείεται φθορά και συνεπώς κίνδυνος ατυχήματος (μακράν από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού, οχημάτων-μηχανημάτων κ.α.).

### 5. Παρατηρήσεις

α. Οι ρευματοδότες θα φέρουν αγωγό γείωσης και θα τοποθετούνται σε ύψος 50 cm από το δάπεδο.

β. Οι διακόπτες θα τοποθετηθούν σε ύψος 80 cm από το δάπεδο.

γ. Οι θέσεις φωτιστικών σημείων δείχνονται στα σχέδια. Τύποι φωτιστικών που έχουν προκαθορισθεί στο στάδιο της μελέτης, δείχνονται επίσης στα σχέδια.

δ. Όταν σε κάποιο χώρο η εγκατάσταση είναι στεγανή, αντίστοιχα στεγανοί θα είναι οι ρευματοδότες, οι διακόπτες και τα φωτιστικά σώματα.

### 6. Γειώσεις

#### 6.1 Θεμελιακή Γείωση

Το σύστημα γείωσης θα είναι θεμελιακή γείωση. Το ηλεκτρόδιο γείωσης θα είναι χάλκινος αγωγός ορθογωνικής διατομής (ταινία) από χαλκό ελάχιστων διαστάσεων 30x3.5mm. Κατά την τοποθέτησή του στην θεμελίωση θα πρέπει να περιβάλλεται σε όλο το μήκος του με συμπαγές σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 50mm.

Για τη σύνδεσή – στήριξη του θεμελιακού γειωτή - ταινίας στο οπλισμό θα χρησιμοποιηθούν σφιγκτήρες θερμά επιψευδαργυρωμένοι ανά δύο (2) m ταινίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής ηλεκτρική σύνδεση του ηλεκτροδίου γείωσης (ταινίας) με τον οπλισμό, ώστε να μην είναι δυνατή η ανάπτυξη σπινθήρων μεταξύ ηλεκτροδίου και οπλισμού.

Η θεμελιακή γείωση θα φέρει αναμονές για την ενίσχυσή της με γειωτές ώστε να επιτευχθεί αντίσταση γείωσης μικρότερη των 2,70Ω. Οι αναμονές θα είναι του ίδιου υλικού με τον γειωτή (ταινία) στη στάθμη του φυσικού εδάφους εντός φρεατίου. Η προέκταση της θεμελιακής γείωσης μπορεί να γίνει με την προσθήκη ακτινικών ηλεκτροδίων ή με ηλεκτρόδια γείωσης τύπου ράβδων ή με ηλεκτρόδιο γείωσης αποτελούμενο από πλάκες γείωσης (π.χ. γειωτής τύπου

«Ε»). Όλα τα παραπάνω υλικά θα πρέπει να είναι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 50164-2.

Γενικώς η διατομή του αγωγού γείωσης θα είναι η ίδια με τους αγωγούς κυκλώματος για διατομές από 1,5 mm μέχρι 35 mm. Για αγωγούς κυκλώματος 50 mm και άνω ο αγωγός γείωσης θα έχει διατομή τουλάχιστον ίση προς το μισό της διατομής των αγωγών του κυκλώματος.

Οι γειώσεις των πινάκων κάθε διαμερίσματος και της κοινόχρηστης παροχής θα καταλήγουν σε χάλκινη μπάρα γείωσης τοποθετημένη κοντά στη διάταξη της ΔΕΗ και συνδεδεμένη με τη θεμελιακή γείωση με ταινία χάλκινη 30x3.5τ.χ ακολουθώντας τη συντομότερη διαδρομή. Στο ζυγό γείωσης θα συνδεθεί και η γείωση της ΔΕΗ. Σε περίπτωση που η σύνδεση της εγκατάστασης του κτιρίου με τη ΔΕΗ δεν εφάπτεται στο κτίσμα αλλά γίνεται στο όριο του οικοπέδου, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα μηχανικής προστασίας του αγωγού PE και σήμανσής του κατά την υπόγεια όδυσή του από τη θεμελίωση προς τον μετρητή.

Ο αγωγός γείωσης για λόγους μηχανικής προστασίας και προστασίας από τη διάβρωση θα εγκλωβίζεται καθ'όλο το μήκος του στο σκυρόδεμα ακολουθώντας πορεία μέσω των πεδιλοδοκών και των υποστηλωμάτων του κτίσματος, στηριζόμενος και συνδεδεμένος ηλεκτρικά με τον οπλισμό ανά 2.00m με κατάλληλους σφιγκτήρες. Επίσης, η διαδρομή του αγωγού γείωσης από τη θεμελιακή γείωση έως τον ακροδέκτη γείωσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερου μήκους. Ο κύριος ακροδέκτης γείωσης (το μέσο σύνδεσης του αγωγού γείωσης με τον κύριο αγωγό προστασίας PE) πρέπει να έχει την ικανότητα να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα σφάλματος της εγκατάστασης χωρίς να υπερθερμαίνεται. Η σύνδεση – αποσύνδεση των αγωγών πρέπει να είναι δυνατή μόνο με εργαλείο έτσι ώστε να αποφεύγεται η τυχαία αποσύνδεσή τους.

## 6.2 Κύριες και Συμπληρωματικές Ισοδυναμικές Συνδέσεις (ΚΙΣ, ΣΙΣ)

Η ΚΙΣ είναι η αγωγή ή μέσω σπινθηριστών σύνδεση σε ακροδέκτη ή ζυγό γείωσης των:

- κύριου αγωγού προστασίας PE (αγωγή σύνδεση) που αναφερθήκαμε παραπάνω
- των εισερχόμενων στο κτίριο μεταλλικών δικτύων όπως:
  - χαλύβδινος σωλήνας ύδρευσης (μέσω σπινθηριστή) εάν δεν είναι πλαστικός
  - χαλύβδινος σωλήνας φυσικού αερίου (μέσω σπινθηριστή)
  - μεταλλικοί μανδύες καλωδίων ηλεκτρικής παροχής, εάν υπάρχουν (αγωγή σύνδεση)
  - μεταλλικοί μανδύες καλωδίων τηλεφωνικής σύνδεσης, εάν υπάρχουν (μέσω σπινθηριστών)
- των ξένων στοιχείων εσωτερικά του κτιρίου όπως:
  - το δίκτυο πυρόσβεσης (αγωγή σύνδεση) εάν υπάρχει
  - οι μεταλλικοί σωλήνες θέρμανσης (αγωγή σύνδεση)
  - οι μεταλλικοί αεραγωγοί κλιματισμού (αγωγή σύνδεση) εάν υπάρχουν
  - ο μεταλλικός οπλισμός του κτιρίου
  - οι οδηγοί του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει)

Εάν το πλήθος των εισερχόμενων δικτύων είναι μεγαλύτερο και τα σημεία εισόδου τους βρίσκονται σε μικρή απόσταση, προτιμότερο είναι να προβλέπεται ένας ζυγός που να διαθέτει ανάλογες υποδοχές σύνδεσης (εξισωτής δυναμικού). Ο ζυγός θα συνδέεται με τη θεμελιακή γείωση με κατάλληλη όδευση ώστε να προβλεφθούν ακροδέκτες και ζυγοί γείωσης στις θέσεις του κτιρίου που απαιτούνται ΚΙΣ.

Η ΣΙΣ εφαρμόζεται τοπικά σε ειδικούς χώρους ή εγκαταστάσεις όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας αυτόματης διακοπής όταν εμφανιστούν επικίνδυνες τάσεις επαφής μεγαλύτερες των 50V εναλλασσομένου ρεύματος ή 120V συνεχούς ρεύματος ή όταν πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας για τιμές τάσης επαφής χαμηλότερες των παραπάνω, όπως λουτρά και ειδικοί χώροι.

Η ΣΙΣ πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ταυτόχρονα προσिता αγωγή μέρη, δηλαδή τα εκτεθειμένα αγωγή μέρη των σταθερών συσκευών και του υπόλοιπου ηλεκτρολογικού υλικού και τα ξένα αγωγή στοιχεία, στα οποία περιλαμβάνεται ο μεταλλικός οπλισμός του σκυροδέματος του κτιρίου. Προς αυτό το ισοδυναμικό σύστημα πρέπει να συνδέονται και οι ακροδέκτες γείωσης των ρευματοδοτών. Γενικά όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων θα συνδεθούν με το σύστημα γείωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην περίπτωση μας, εκτός της γείωσης της διάταξης ΔΕΗ και των ηλεκτρικών πινάκων (κοινοχρήστων και διαμερισμάτων) θα εκτελεστούν μέσω ισοδυναμικών ζυγών οι παρακάτω συνδέσεις:

- 1ος Ισοδυναμικός Ζυγός (χώρος λεβητοστασίου):
  - Τα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού πίνακα λεβητοστασίου
  - Οι σωλήνες θέρμανσης
  - Δομικό πλέγμα στο χώρο του λεβητοστασίου και της δεξαμενής πετρελαίου
  - Η δεξαμενή πετρελαίου εάν είναι μεταλλική
- 2ος Ισοδυναμικός Ζυγός (χώρος μηχανοστασίου ανελκυστήρα):
  - Τα μεταλλικά μέρη του πίνακα ανελκυστήρα
  - Δομικό πλέγμα στο χώρο του μηχανοστασίου
  - Μεταλλικά μέρη κινητήρα - αντλίας ανελκυστήρα
  - Οδηγοί ανελκυστήρα
- 3ος Ισοδυναμικός Ζυγός (χώρος κύριας εισόδου):
  - Οι μεταλλικοί σωλήνες φυσικού αερίου.

Όλες οι παραπάνω ισοδυναμικές συνδέσεις θα γίνουν μέσω επικασσιτερωμένου εύκαμπτου χάλκινου αγωγού Φ16τ.χ. Οι συνδέσεις των ισοδυναμικών ζυγών με τη θεμελιακή γείωση θα γίνονται με χάλκινη ταινία 30x3.5 mm.

Εάν η κατασκευή του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης γίνει με πλαστικούς σωλήνες και οι λουτήρες είναι μη μεταλλικοί δεν απαιτείται ιδιαίτερη γείωση.

## 7. Πρόσθετα στοιχεία προστασίας

Γεφύρωση των ειδών υγιεινής και σύνδεση των μεταλλικών παροχών ύδρευσης με την μπάρα γείωσης των μαπαροκιβωτίων.

## 8. Δοκιμές εγκατάστασης

Η αντίσταση μόνωσης πρέπει να μετρηθεί μεταξύ κάθε ενεργού αγωγού και της γης

Σημειώσεις:

1. Στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων TN-C, ο αγωγός PEN θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της γης.
2. Κατά τη διάρκεια αυτής της μέτρησης οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους.

Η αντίσταση μόνωσης, μετρούμενη με την τάση δοκιμής που δίνεται στον πίνακα, είναι ικανοποιητική αν κάθε κύκλωμα, με αποσυνδεδεμένες τις συσκευές, έχει αντίσταση μόνωσης τουλάχιστον ίση με την τιμή του πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 61-A

Ελάχιστη τιμή αντίστασης μόνωσης

Ονομαστική τάση κυκλώματος (V)	Τάση δοκιμής συνεχούς ρεύματος (V)	Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης (MΩ)
SELV και PELV	250	0.25
Μέχρι 500V, με εξαίρεση τις προηγούμενες περιπτώσεις	500	0.5
Πάνω από 500V	1000	1.0

Οι δοκιμές πρέπει να γίνουν με συνεχές ρεύμα. Η συσκευή δοκιμής πρέπει να είναι ικανή να παρέχει την τάση δοκιμής που ορίζεται στον πίνακα, όταν φορτίζεται με ρεύμα 1mA.

Όταν το κύκλωμα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές διατάξεις οι αγωγοί φάσεων και ο ουδέτερος πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους κατά τη μέτρηση.

## Ο Συντάξας