

ΥΠΟΓΕΙΟ

0.85x0.73

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ

WC ΑΝΔΡΩΝ

Κ.Κ.Μ. 3
Κ.Μ. F2
8.000 m³/h
(Κ.Κ.Μ. 2)
Κ.Μ. A/K
12.500 m³/h
(Κ.Κ.Μ. 1)
Κ.Μ. NA
5.500 m³/h

Κ.Κ.Μ. 4
Κ.Μ. F1
3.500 m³/h

Παλιά Καμινάδα

Στόμιο Αεραγωγού 155X46

Αεραγωγός 155X46

Στόμιο Εξαερισμού 40X30

Αεραγωγός 190X40

προς δίκτυο FCU θερμαντικών σωμάτων

1.75

0.85x2.20

cour anglaise

Η/Ζ 100KVA

Τα σήματα απαγωγής οσφής στα WC είναι υφιστάμενα με διαστάσεις (240x100mm) θα λαμβάνουν και θα εντάσσονται στο άνω ως έχουν. Σε περίπτωση που κάποιο σήμα είναι φθαρμένο θα αντικατασταθούν από νέα ίδια διαστάσεων για λόγους ομοιογένειας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΟΥ
	Δίκτυο ψύξης/θέρμανσης προσαγωγής
	Δίκτυο ψύξης/θέρμανσης επιστροφής
	Δίκτυο μεταθέρμανσης προσαγωγής
	Δίκτυο μεταθέρμανσης επιστροφής
	Δίκτυο FCU ψύξης προσαγωγής
	Δίκτυο FCU ψύξης επιστροφής

ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΒΑΒΑΛΙΑΡΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ - ΗΛΕΚΤΡ. Ε.Μ.Π.
Α.Μ. Τ.Ε.Κ. 31543
Π. ΒΟΥΤΑΝΗ 14 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
☎ 21.674 Α.Φ.Μ. 026741365